



CIRCULAR NO. 1

Comparación de Precio No. CP-2-2016-ONE

“Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de unidad de energía segura (UPS) de 40 Kva y baterías para UPS ubicado en la sede central de la ONE”

A: Todos los Proveedores interesados.

Se modifican las especificaciones técnicas del ITEM I- Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de unidad de energía segura (UPS) de 40 Kva. a la siguiente:

DESCRIPCION	REQUISITOS MINIMOS
Potencia	40 KVA - 32 KW
Tecnología	Doble Conversión IGBT con micro-procesador. Onda sinusoidal pura
Tensión nominal de entrada	220VAC 208/220VAC trifásica
Salida AC Amperes	96/91
Tensión nominal de Salida	220VAC
Conexión de salida	4 tomas IEC Bornera
Conexión de Entrada	Cable desmontable Bornera
Baterías	Selladas, libre de mantenimiento
Capacidad de Baterías	12V/7.2AH 12V/9AH
Panel de Control Frontal indicadores Visuales	Indicadores luminosos de bloques (Rectificador/Batería/inversor/Bypass), nivel de carga y nivel de batería.
Alarmas sonoras y Visuales	Equipo operando en baterías /Batería baja/falla general /Sobrecarga / Bypass
Comandos	Botones On/Off, y Silencio de Alarma
Tipo de conexión	Estandar RS232
Tipo de conexión Interface SNMP	Tarjeta SNMP
Interface de Red	10/100 RJ 45
Temperatura de Operación	0° C 40 °C
Humedad	<95%
Nivel de Ruido Estándares	<50db <55db
Certificaciones	CE,ISO 9001
Garantía	36 meses de garantía y soporte en piezas y servicios.

Dado en el Distrito Nacional, a los cuatro (4) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016).

Atentamente,

División de Compras y Contrataciones
Oficina Nacional de Estadística
 Av. México, esq. Leopoldo Navarro, Piso 9,
 Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte
 Código Postal: 10204
 Tel: 809-682-7777 ext. 2620
 Correo electrónico: licitacionesone@one.gov.do

